



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Фрунзе пр., 14, г. Томск, 634029
тел. (382 2) 531-721
факс (382 2) 526-977
E-mail: unpo@unpo.su
ОКПО 025339418, ОГРН 1027000863670
ИНН/КПП 7021019573/701701001

Руководителям государственных
профессиональных образовательных
организаций Томской области

14.10.15 № 65/1841

на № _____ от _____

Об оснащении социально-значимых объектов
системой пожарного мониторинга

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом главного управления МЧС России по Томской области от 24.09.2015 № 3-1-11-1342 прошу в срок до 21.10.2015 года предоставить информацию в Департамент профессионального образования Томской области, согласно прилагаемой форме на электронный адрес chernovpv@dpo.tomsk.gov.ru.

Форму заполнять в Excel каждому для своей образовательной организации, во владении которой находятся объекты.

Приложение:

- 1) Форма Excel для заполнения на электронном носителе на 18 л. в 1 экз.
- 2) Письмо ГУ МЧС России по Томской области от 24.09.2015 № 3-1-11-1342 на 3 л. в 1 экз.

Начальник Департамента

Л.В. Веснина

№ п/п задания	Наименование объекта	Полный адрес (почтовый или строительный) объекта	Наименование подразделения объекта	Наличие программно-аппаратного комплекса "Сиренга-мониторинг" да/нет



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Томской области)

пр. Мира, 26, г. Томск, 634057
Телефон: (3822) 511-011; 600-700
Факс: 472-138

24.09.15 № 3-44-1542
на № _____ от _____

Заместителю Губернатора Томской
области по социальной политике

Ч.М. Акатаеву

Ленина площадь, д. 6,
г. Томск, 634050

Канцелярия Администрации ТО
№ 01/16543 от 01.10.2015



ТО-2825040

Уважаемый Чингис Маметович!

В связи с вступлением в силу изменений в ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 системы пожарной сигнализации должны обеспечивать *дублирование сигналов о возникновении пожара на нульте подразделение пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.*

На основании п. 14.4 Свода правил СП 5.13130.2009 на объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны *по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.*

К вышеперечисленным классам функциональной пожарной опасности относятся здания: Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций; Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций; Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования.

Кроме того, на основании ч. 12 ст. 84 Технического регламента, здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и

учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) *системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения*. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

Техническую возможность по приему тревожных сигналов от систем пожарной сигнализации, смонтированных на объектах, на пульт подразделений пожарной охраны обеспечивает программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», принятый на снабжение приказом МЧС России от 28.12.2009 г. № 743.

В настоящее время комплектом пультавого оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»-ДДС оснащен центр управления силами федеральной противопожарной службы Томской области.

В целях реализации требований Технического регламента и приказа МЧС России от 28.12.2009 г. № 743, в Главном управлении издан приказ от 10.10.2014 г. № 507 «О подключении систем пожарной сигнализации объектов защиты к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг», утвердивший регламент подключения, а также технические требования к оборудованию, устанавливаемому на объектах защиты (объектовому оборудованию).

С данными техническими требованиями можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления МЧС России по Томской области www.70.mchs.gov.ru в разделе «Деятельность» → «Направления деятельности» → «Управление надзорной деятельности и профилактической работы» → «Порядок подключения систем пожарной сигнализации объектов защиты к ПАК «Стрелец-Мониторинг».

На основании вышеизложенного, предлагаю Вам организовать работу по обеспечению пожарной безопасности подведомственных и курируемых учреждений, с учетом вышеизложенных изменений в законодательстве Российской Федерации о пожарной безопасности.

Напоминаю, что плановые проверки объектов дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, объектов, предоставляющих социальные услуги с обеспечением проживания, проводятся органами государственного пожарного надзора с периодичностью 1 раз в год. Плановые проверки объектов, осуществляющих оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи, проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года. Плановые проверки детских лагерей на время каникул проводятся 1 раз перед началом каникул.

При наличии оснований также проводятся внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности.

Выявление в ходе проверок нарушений требований пожарной

безопасности к системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Анализ соблюдения требований пожарной безопасности показывает, что работа по выполнению требований Технического регламента отчасти проводится на объектах системы образования, и вовсе не проводится в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты населения.

Прошу принять настоящую информацию к сведению и в месячный срок проинформировать Главное управление МЧС России по Томской области о планируемых мероприятиях и принятых мерах, направленных на выполнение статей 83 и 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также о сроках оснащения подведомственных и курируемых объектов необходимым оборудованием.

С уважением,

Заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы (главный
государственный инспектор Томской области
по пожарному надзору)



Е.В. Ростов

